

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 тел. 77-25-14,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

Отдел надзорной деятельности по г. Новотроицку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Новотроицк, ул. Зеленая, 9 тел. 8-3537-64-36-81

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

novogpn@yandex.ru

Акт обследования № 7

"19" ноября 2015 г.

10 часов 00 минут

г. Новотроицк

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Новотроицку управления

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области майором
внутренней службы Костюниным Игорем Александровичем, в период с 14 часов 00 минут "12"
ноября 2015 г. по 10 часов 00 минут "19" ноября 2015 года проведено обследование документов,
объекта заявителя Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области".

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138а, про-
спект Металлургов, д. 23

при проведении обследования присутствовали: директор МАУДО «ПРТЛЮ» Карева Т.П.

по результатам которого установлено:

краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание по ул. Советская, д. 138а

Здание трехэтажное II степени огнестойкости, общей площадью 1844,3 м. кв., стены и перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая рубероидная. Отопление: центральное водяное. Цокольный этаж изолирован от первого этажа и имеет обособленные выходы непосредственно наружу.

Освещение электрическое, выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, осуществляется от ламп накаливания и фотолюминесцентных ламп.

Количество обслуживающего персонала: в дневное время - 28 чел., воспитанников в дневное время - 100 чел., в ночное время дежурит 1 сторож.

Количество эвакуационных выходов – два из помещений первого этажа непосредственно наружу, два эвакуационных выхода – из помещений второго и третьего этажей на лестничные клетки 1-го типа с непосредственным выходом наружу и через вестибюль. Эвакуационные выходы и пути эвакуации соответствуют требованиям нормативных документов.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Имеющиеся огнетушители ОП-4 (5) в количестве - 20 шт., срок эксплуатации первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям.

Система автоматической установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре имеется, договор на техническое обслуживание заключен с организацией имеющей лицензию на производство данных видов работ. Последнее техническое обслуживание проведено октябре 2015 г. с отметкой в соответствующем журнале.

Внутренний противопожарный водопровод имеется. В здании установлено 8 пожарных кранов, оборудованных шкафами, пожарные рукава и стволы присоединены в пожарным кранам. Наружный противопожарный водопровод имеется. Пожарный гидрант расположен на кольцевом пожарно-питьевом водоводе d - 250 мм. на расстоянии 25 м. по ул. Советская, фак-

тический расход воды 15 л/сек. Проверка проведена в июле 2015 года. Указатель места расположения пожарного гидранта имеется, подъезд к пожарному гидранту имеется.

Количество въездов на территорию -1. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями - соответствуют, наружное освещение - имеется. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям - соответствуют. Территория от мусора и горючих материалов своевременно очищается.

Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности имеется, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, планы эвакуации при пожаре разработаны и вывешены на видных местах. Журнал противопожарного инструктажа имеется. Практические занятия по эвакуации детей на случай пожара проведены в сентябре 2015 г. Противопожарный режим соблюдается.

Здание по пр. Metallургов, д. 23

Здание трехэтажное II степени огнестойкости, общей площадью 1033,6 м. кв., стены и перегородки выполнены из железобетонных панелей, перекрытие железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая рубероидная. Отопление: центральное водяное.

Освещение электрическое, выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, осуществляется от ламп накаливания и фотолюминесцентных ламп.

Количество обслуживающего персонала: в дневное время - 28 чел., воспитанников в дневное время - 100 чел., в ночное время дежурит 1 сторож.

Количество эвакуационных выходов – семь из помещений первого этажа непосредственно наружу, два эвакуационных выхода – из помещений второго и третьего этажей на лестничные клетки 1-го типа с непосредственным выходом наружу и через вестибюль. Эвакуационные выходы и пути эвакуации соответствуют требованиям нормативных документов.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Имеющиеся огнетушители ОП-4 (5) в количестве - 20 шт., срок эксплуатации первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям.

Система автоматической установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре имеется, договор на техническое обслуживание заключен с организацией имеющей лицензию на производство данных видов работ. Последнее техническое обслуживание проведено октябре 2015 г. с отметкой в соответствующем журнале.

Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не требуется проектом. Наружный противопожарный водопровод имеется. Пожарный гидрант расположен на кольцевом пожарно-питьевом водоводе d - 250 мм. на расстоянии 90 м. по пр. Metallургов, д. 19, фактический расход воды 15 л/сек. Проверка проведена в июле 2015 года. Указатель месторасположения пожарного гидранта имеется, подъезд к пожарному гидранту имеется.

Количество въездов на территорию -1. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями - соответствуют, наружное освещение - имеется. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям - соответствуют. Территория от мусора и горючих материалов своевременно очищается.

Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности имеется, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, планы эвакуации при пожаре разработаны и вывешены на видных местах. Журнал противопожарного инструктажа имеется. Практические занятия по эвакуации детей на случай пожара проведены в сентябре 2015 г. Противопожарный режим соблюдается.

в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены

С Актом обследования ознакомлен:

директор МАУДО ЦРТЯЮ Карива Т П
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Т. Карива

(подпись)

"01" декабря 20 15 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор МАУДО ЦРТЯЮ Карива Т П
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы

Т. Карива

(подпись)

руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,

Вывод по результатам обследования: здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области". **соответствуют** обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

" " _____ 20__ г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по г. Новотроицку УНДиПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

И.А. Костюнин

"01" декабря 20 15 г.