

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Оренбургской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

460000, Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Гая,21, тел. 77-90-79, факс 79-07-51, E-mail: ugps@mail.esoo.ru

Отдел надзорной деятельности по г. Новотроицку

462360, Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Зеленая, 9, тел/факс 64-36-81, E-mail: novogon@vandex.ru

Предписание № 110/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новотроицка
Оренбургской области», в лице директора Каревой Татьяны Петровны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новотроицка по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области подполковника внутренней службы Шелеры С.В. от «24» ноября 2015 года № 110, ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.4, 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 18 декабря 2015 г. и с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 21 декабря 2015 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Новотроицка по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Кох Юлией Викторовной в отношении юридического лица – муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Новотроицка Оренбургской области», расположенного по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 «а», пр. металлургов, д. 23 совместно с директором МОАУ ДО «ЦРТДЮ» г. Новотроицка Оренбургской области» Каревой Т.П..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вып)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В проеме выхода на кровлю из лестничных клеток отсутствуют противопожарные люки 2-го типа размерами не менее 0,6 х 0,8 м. (здание по адресу: г. Новотроицк, пр. Металлургов, д.23)	ФЗ № 123 от 22.08.2008 ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 4*, п. 8.4*.	01.08.2016 г.	
2.	В дверном проеме помещения гардеробной (сообщающаяся с гаражом) на 1 этаже отсутствует противопожарная дверь 2-го типа (здание по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, д.138 «а»)	ФЗ № 123 от 22.08.2008 ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 4*, п.7.4.	01.08.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новотроицка
по пожарному надзору – инспектор ОНД по г. Новотроицку
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
старший лейтенант внутренней службы
«21» декабря 2015 г.



Ю.В. Кох

Предписание для исполнения получил:

Директор МОАУ ДО «ЦРТДЮ»
г. Новотроицка Оренбургской области
«21» декабря 2015 г.



Т.П. Карева

Т.П. Карева